



**UNIPUMP**

EAC

ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ  
**UNIPUMP** серия ECO VINT



www.unipump.ru



РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Данное руководство содержит принципиальные указания, которые должны выполняться при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании. Во избежание несчастных случаев и исключения поломок необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством перед началом эксплуатации изделия.

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Погружные насосы UNIPUMP серии ECO VINT предназначены для бытового использования и применяются для подачи чистой пресной воды из колодцев, скважин, диаметром не менее 85 мм, и различных резервуаров. Область применения — для автономного водоснабжения индивидуальных домов, полива огородов и садовых участков, накачивания малых и средних резервуаров.

Параметры электрической сети —  $\sim 220\text{B}\pm10\%$ , 50 Гц.

Температура перекачиваемой жидкости — 0 ... +35 °C.

pH перекачиваемой жидкости — 6,5 ... 8,5.

Температура окружающей среды — 0 ... +40 °C.

Максимальная глубина погружения под зеркало воды — 15 м.

Минимальная глубина погружения под зеркало воды — 0,5 м.

Допустимое количество механических примесей в перекачиваемой жидкости — не более 100 г/м<sup>3</sup>, без волокнистых включений.

Максимальный размер механических примесей — 1 мм.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество, шт.
Погружной насос с электрокабелем	1
Руководство по эксплуатации	1
Упаковка	1

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметры	Модель	ECO VINT1	ECO VINT2	ECO VINT3
Мощность, Вт		370	550	750
Потребляемый ток, А		2	2,5	3,2
Максимальная производительность, (м <sup>3</sup> /час)*		2	2	2
Максимальный напор, м*		73	90	105
Диаметр выходного отверстия, "		1	1	1
Тип, длина электрокабеля		2x0,5мм <sup>2</sup> x15м	2x0,5мм <sup>2</sup> x20м	2x0,5мм <sup>2</sup> x30м
Габаритные размеры		ø73x57,5 мм	ø73x60,5 мм	ø73x64,5 мм
Степень защиты			IP68	

## НАПОРНО-РАСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Производительность			
	$Q, \text{ м}^3/\text{ч}$	0	0,5	1,2
	$Q, \text{ л}/\text{мин}$	0	8,3	20
ECO VINT1	Напор (H), м	73	60	20
ECO VINT2		90	70	30
ECO VINT3		105	80	45

\* Приведенные данные по максимальному напору и максимальной производительности справедливы при напряжении электросети 220 В, нулевой высоте всасывания и минимальных сопротивлениях потоку воды во всасывающей магистрали.

## УСТРОЙСТВО НАСОСА



Насосы UNIPUMP серии ECO VINT — винтовые моноблочные насосы с корпусом из нержавеющей стали. На корпус насоса нанесен серийный номер, первые четыре цифры которого обозначают год и месяц его изготовления (ГГММ....).

Насос состоит из двигателя (1) и гидравлической части (2). Двигатель — однофазный, маслозаполненный, со встроенным пусковым конденсатором. Гидравлическая часть состоит из корпуса и рабочего винта, расположенного на валу электродвигателя. Рабочий винт вращается в резиновой обойме, за счет чего происходит подача перекачиваемой жидкости.

Водозаборная часть (3) расположена в верхней части насоса. На верхней крышке насоса (4) расположен присоединительный патрубок с внутренней резьбой 1" (5) и две проушины для крепления троса (6).

Насос оснащен двужильным электрическим кабелем с вилкой.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Монтаж насоса, электроподключение, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание должны осуществляться квалифицированным персоналом в строгом соответствии с Правилами эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
2. Запрещается перекачивать насосом воспламеняющиеся и взрывоопасные жидкости.
3. Насос необходимо подключить через устройство защитного отключения с

током срабатывания не более 30mA.

4. Перед началом проведения любых работ с насосом необходимо убедиться, что электропитание отключено и приняты все меры, чтобы исключить его случайное включение.
5. Категорически запрещается поднимать, опускать и подвешивать насос за электрокабель.
6. При использовании насоса в открытом водоеме или бассейне, не допускается купание в этом водоеме людей и животных.
7. Электрические разъемы и сетевой штекер должны быть расположены вне зоны возможного затопления и надежно защищены от влаги, а также от воздействия высоких температур, масел и острых кромок.
8. Разборка и ремонт насоса должны осуществляться только специалистами сервисной службы.

## МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Перед началом монтажных работ обязательно проверьте соответствие электрических и напорных данных изделия параметрам Вашей электрической и водонапорной сети, а также произведите визуальный осмотр на предмет наличия повреждений насоса и электрокабеля с вилкой.

**ВНИМАНИЕ! В случае обнаружения каких-либо повреждений, насос необходимо сдать на проверку в сервисный центр. Категорически запрещена эксплуатация поврежденного насоса.**

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

**ВНИМАНИЕ! Электрическое подключение следует выполнять только после окончательного выполнения всех гидравлических соединений.**

Насосы поставляются в комплекте с двухжильным электрическим кабелем с вилкой, длиной от 15 до 30 м в зависимости от модели (см. раздел «Технические характеристики»). Розетка должна использоваться только для питания насоса и быть подключена к дифференциальному автоматическому выключателю высокой чувствительности (30 mA). Место установки розетки должно быть защищено от брызг воды и воздействия атмосферных осадков. При необходимости электрокабель насоса можно удлинить, используя двухжильный влагостойкий кабель соответствующего сечения (см. раздел «Технические характеристики»). Для надежной электрической изоляции жил кабеля следует использовать только специальные водозащитные термоусадочные муфты.

## УСТАНОВКА НАСОСА

Присоедините напорный трубопровод к выходному патрубку насоса (5). В качестве водоподъемных труб можно использовать стальные трубы, трубы из полимерных материалов или гибкие шланги, с внутренним диаметром не

менее 25 мм. Насос следует опускать в скважину только на тросе из стали или нейлона, категорически запрещается поднимать, опускать и подвешивать насос за электрокабель.

Закрепите трос необходимой длины в проушинах насоса (6). Перед опусканием насоса в скважину необходимо убедиться в том, что обсадная труба не имеет местных заужений и искривлений, и что ее внутренний диаметр больше максимального внешнего диаметра погружного насоса, включая электрокабель.

Если насос будет опущен на глубину более 5 м, рекомендуется закрепить электрокабель к водоподъемной трубе или шлангу при помощи хомутов. Максимальная глубина погружения насоса под зеркало воды – 15 м, минимальная – 0,5 м. Насос должен быть установлен на расстоянии не менее 0,5 м от дна скважины.

Удерживая трос и шланг, опустите насос в скважину, оберегая от повреждения электрокабель. Трос не должен быть натянут, но в то же время не должен провисать. Надежно закрепите трос на поверхности.

Включите насос в сеть при помощи штепсельной вилки, насос начнет подавать воду.

## **ПОРЯДОК РАБОТЫ**

**⚠ ВНИМАНИЕ! Насос должен эксплуатироваться строго с соблюдением требований, указанных в разделе «НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ». Несоблюдение вышеуказанных требований приведет к сокращению срока службы насоса и к отказу от выполнения гарантийных обязательств.**

Если в качестве напорной магистрали используется гибкий шланг, при эксплуатации он должен быть уложен без скручивания и перегибов.

Не оставляйте излишки питающего электрокабеля во время работы насоса в плотно смотанной бухте, так как это затруднит доступ воздуха для его охлаждения. В случае, если насос при своей максимальной производительности нагнетает больший объем, чем производительность скважины или колодца, необходимо применить систему защиты от работы без воды, в противном случае насос может выйти из строя.

Не допускается включение насоса при закрытой напорной линии, так как это может привести к перегреву и выходу из строя электродвигателя.

Работа насоса ECO VINT в автоматическом режиме возможна только в том случае, если зеркало воды (расстояние от земли до уровня воды в скважине или колодце) не превышает:

- для ECO VINT1 — 15 м,
- для ECO VINT2 — 25 м,
- для ECO VINT3 — 40 м.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во время эксплуатации насос не требует технического обслуживания.

## ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Если насос был в эксплуатации, то перед длительным хранением его следует промыть в чистой воде, слить остатки воды и просушить. Насос следует хранить при температуре от +1 до +35°C, вдали от нагревательных приборов и избегая попадания на него прямых солнечных лучей.

Транспортировка насосов, упакованных в тару, осуществляется крытым транспортом любого вида, обеспечивающим сохранность насосов, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

При транспортировке должна быть исключена возможность перемещения насосов внутри транспортных средств. Не допускается попадание воды на упаковку насоса.

## УТИЛИЗАЦИЯ



Данный символ обозначает, что изделие не должно быть утилизировано вместе с бытовыми отходами.

Возможные способы утилизации данного оборудования необходимо узнать у местных коммунальных служб. Упаковка изделия выполнена из картона и может быть повторно переработана.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Насос не запускается	1. Отсутствует напряжение в электросети  2. Низкое напряжение в электросети	1. Проверьте наличие напряжения в сети, целостность электрокабеля, состояние контактов в вилке и розетке  2. Установите стабилизатор напряжения
Насос работает с пониженным напором и производительностью	1. Низкое напряжение в электросети  2. Разгерметизация трубопровода  3. Понижение динамического уровня воды в источнике	1. Установите стабилизатор напряжения  2. Проверьте герметичность всех соединений всасывающего и напорного трубопровода  3. Увеличите глубину погружения насоса

Неисправность	Возможная причина	Метод устранения
	4. Частично забит механическими примесями насос или напорный трубопровод  5. Износ деталей насосной части	4. Извлеките насос из скважины или колодца, демонтируйте и произведите очистку водозаборной части и трубопровода  5. Обратитесь в Сервисный центр

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты продажи насоса через розничную сеть.
- Срок службы изделия составляет 5 (пять) лет с момента начала эксплуатации.
- В течение гарантийного срока изготовитель бесплатно устраняет дефекты, возникшие по вине производителя, или производит обмен изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.
- Гарантия не предусматривает возмещения материального ущерба или травм, возникших в результате неправильного монтажа и эксплуатации.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ:

- на неисправности, возникшие в результате несоблюдения потребителем требований настоящего руководства по монтажу и эксплуатации;
- на механические повреждения, вызванные внешним ударным воздействием, небрежным обращением, либо воздействием отрицательных температур окружающей среды;
- на насосы, подвергшиеся самостоятельной разборке, ремонту или модификации;
- на неисправности, возникшие в результате перегрузки насоса.

К безусловным признакам перегрузки относятся: деформация или следы оплавления деталей и узлов изделия, потемнение и обугливание обмотки статора электродвигателя, появление цветов побежалости на деталях и узлах насоса, сильное внешнее и внутреннее загрязнение;

- на ремонт, потребность в котором возникает вследствие нормального, естественного износа, сокращающего срок службы частей и оборудования, и в случае полной выработки его ресурса.

**Гарантия не действует без предъявления заполненного гарантийного талона.**

[www.unipump.ru](http://www.unipump.ru)

[www.unipump.ru](http://www.unipump.ru)

[www.unipump.ru](http://www.unipump.ru)

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.

© ООО «САБЛАН СЕРВИС» (ред. 01.2014)